

# Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		114102 - Calenzano (Le Croci)					
		Anno	2025				
		Mese	GEN				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	23,09	01/01/25, 17:15		30,37	28/01/25, 03:45	
		Dispositivo	114102P11		Dispositivo	114102P11	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		048005	Calenzano	Via di Barberino 38	048005	Calenzano	Via di Barberino 38
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
114102P11	25,58	Calenzano	048005	Via di Barberino 38	Utenza		

Codice ARERA Impianto		114199 - Prato Gas Naturale					
		Anno	2025				
		Mese	GEN				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
99,39	100,00	19,04	14/01/25, 19:30		27,45	26/01/25, 01:00	
		Dispositivo	114199P9		Dispositivo	114199P4	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		047002	Agliana	Via Giovannella 7	048024	Lastra a Signa	Via Calcinaia 38
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
114199P1	23,05	Campi Bisenzio	048006	Via del Dirigibile 22	Utenza		
114199P10	24,57	Sesto Fiorentino	048043	Via di Doccia 22	Utenza		
114199P119	22,92	Agliana	047002	Via Branaccia 29	Utenza		
114199P2	22,92	Campi Bisenzio	048006	Via Vittorio Veneto	Utenza		
114199P3	22,87	Poggio a Caiano	100004	Via del Poggiolo 1	Utenza		
114199P4	25,54	Lastra a Signa	048024	Via Calcinaia 38	Utenza		
114199P5	23,39	Montemurlo	100003	Via Bicchieraia 26	Utenza		
114199P6	24,81	Vaiano	100006	Via di Ricavo 40	Utenza		
114199P7	22,81	Scandicci	048041	Via E. Torricelli	Utenza		
114199P8	23,16	Calenzano	048005	Via Larga 173	Utenza		
114199P9	21,79	Agliana	047002	Via Giovannella 7	Utenza		

Codice ARERA Impianto		37697 - Seravezza					
		Anno	2025				
		Mese	GEN				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	18,86	15/01/25, 19:15		24,55	28/01/25, 01:45	
		Dispositivo	37697P111		Dispositivo	37697P112	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		046028	Seravezza	Via Alessandrini 516	046028	Seravezza	Via Palazzo 94
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
37697P111	22,02	Seravezza	046028	Via Alessandrini 516	Utenza		
37697P112	22,70	Seravezza	046028	Via Palazzo 94	Utenza		
37697P113	22,04	Seravezza	046028	Via Rosselli 191	Utenza		