Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		114166 - G19 Citerna (PG)-Monterchi (AR)					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,19	21/05/25, 01:15		22,19	17/05/25, 01:15	
		Dispositivo	114166P84		Dispositivo	114166P85	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		054011	Citerna	Via dello Sport	054011	Citerna	Loc. Canciolo 46
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114166P84	21,82	Citerna	054011	Via dello Sport		Utenza	
114166P85	21,87	Citerna	054011	Loc. Canciolo 46		Utenza	

Codice ARERA Impianto		114377 - Figline - Cavriglia					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
79,33	100,00	21,91	13/05/25, 19:15		27,38	02/05/25, 03:15	
		Dispositivo	114377P31		Dispositivo	114377P44	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051013	Cavriglia	Via Montetermini 20	048052	Figline e Incisa Valdarno	Via Alessandro Volta 30

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114377P117	24,59	Figline e Incisa Valdarno	048052	Via Vittorio Bachelet 20	Utenza
114377P30	null	Cavriglia	051013	Piazza Berlinguer 13	Utenza
114377P31	22,74	Cavriglia	051013	Via Montetermini 20	Utenza
114377P43	24,42	Figline e Incisa Valdarno	048052	Via Puccini 1B	Utenza
114377P44	25,96	Figline e Incisa Valdarno	048052	Via Alessandro Volta 30	Utenza

Codice ARERA Impianto		114569 - Anghiari					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,67	27/05/25, 13:45		28,55	30/05/25, 02:00	
		Dispositivo	35353P34		Dispositivo	35353P33	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051001	Anghiari	Corso Giacomo Matteotti	051001	Anghiari	Corso Giacomo Matteotti
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35042P26	21,76	Caprese Michelangelo	051007	Via il Cerro		Utenza	
35353P33	25,13	Anghiari	051001	Corso Giacomo Matteotti		Utenza	
35353P34	24,35	Anghiari	051001	Corso Giacomo Matteotti		Utenza	

Codice ARERA Impianto	34777 - Arezzo
Anno	2025
Mese	MAG

		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
93,67	100,00	21,28	06/05/25, 07:00		27,13	29/05/25, 01:30	
		Dispositivo	34777P17		Dispositivo	34777P17	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051037	Subbiano	Via Cini 5	051037	Subbiano	Via Cini 5

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34777P12	24,20	Arezzo	051002	Via Anna Frank 14	Utenza
34777P120	22,85	Arezzo	051002	Loc. Indicatore Zona E 41	Utenza
34777P121	24,50	Arezzo	051002	Piazzetta di Sant Agnese 16	Utenza
34777P13	23,13	Arezzo	051002	Via San Bernardino da Siena 91B	Utenza
34777P14	23,58	Arezzo	051002	Via Francesco Redi 112	Utenza
34777P15	22,69	Arezzo	051002	Via Francesco Mochi 42	Utenza
34777P16	23,15	Arezzo	051002	Via Piero Calamandrei 44	Utenza
34777P17	22,87	Subbiano	051037	Via Cini 5	Utenza
34777P18	24,37	Castiglion Fiorentino	051012	Via Madonna del Rivaio 69	Utenza
34777P19	22,13	Cortona	051017	Via di Murata 19	Utenza

Codice ARERA Impianto	34778 - Badia Tedalda
Anno	2025
Mese	MAG

		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
53,33	100,00	21,17	09/05/25, 19:15		24,67	09/05/25, 02:30	
		Dispositivo	34778P35		Dispositivo	34778P35	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051003	Badia Tedalda	Via Alpe della Luna	051003	Badia Tedalda	Via Alpe della Luna

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34778P35	22,76	Badia Tedalda	051003	Via Alpe della Luna	Utenza

Codice ARERA Impianto		34779 - Bibbiena					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
50,00	100,00	21,38	13/05/25, 11:00		26,26	30/05/25, 01:45	
		Dispositivo	34779P124		Dispositivo	34779P124	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051041	Pratovecchio Stia	Via Montegrappa 1B	051041	Pratovecchio Stia	Via Montegrappa 1B
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
34779P124	24,53	Pratovecchio Stia	051041	Via Montegrappa 1B		Utenza	
34779P36	null	Bibbiena	051004	Via Sopra Angeli		Utenza	
34779P37	23,11	Bibbiena	051004	Via Vespucci		Utenza	
34779P38	null	Poppi	051031	Via Nazario Sauro		Utenza	

Codice ARERA Impianto		34780 - Bucine					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,99	10/05/25, 07:15		28,71	28/05/25, 02:30	
		Dispositivo	34780P39		Dispositivo	34780P40	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051005	Bucine	Via del Risorgimento 11	051005	Bucine	Via Vincenzo Bellini 28
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
34780P39	21,66	Bucine	051005	Via del Risorgimento 11		Utenza	
34780P40	22,57	Bucine	051005	Via Vincenzo Bellini 28		Utenza	

Codice ARERA Impianto		34781 - Castel Focognano					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,80	10/05/25, 08:15		25,62	04/05/25, 03:30	
		Dispositivo	34781P27		Dispositivo	34781P122	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051008	Castel Focognano	Via Aldo Moro 1	051008	Chitignano	Via Campo dell Alpe 8
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
34781P122	24,89	Chitignano	051008	Via Campo dell Alpe 8		Utenza	
34781P27	22,23	Castel Focognano	051008	Via Aldo Moro 1		Utenza	
34781P28	23,02	Castel Focognano	051008	Localita La Torretta 66		Utenza	

Codice ARERA Impianto		34782 - Castiglion Fibocchi					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,50	09/05/25, 11:15		22,90	03/05/25, 02:15	
		Dispositivo	34782P123		Dispositivo	34782P29	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051001	Castiglion Fibocchi	Via Capannelle 43	051011	Castiglion Fibocchi	Via Enrico Fermi 11

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34782P123	22,10	Castiglion Fibocchi	051001	Via Capannelle 43	Utenza
34782P29	22,43	Castiglion Fibocchi	051011	Via Enrico Fermi 11	Utenza

Codice ARERA Impianto		34783 - Civitella In Val Di Chiana					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,01	21/05/25, 07:30		27,37	04/05/25, 04:30	
		Dispositivo	34783P42		Dispositivo	34783P42	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051016	Civitella in Val di Chiana	Via dell'Industria 10	051016	Civitella in Val di Chiana	Via dell'Industria 10
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
34783P41	22,52	Civitella in Val di Chiana	051016	Viale Europa 51 D		Utenza	
34783P42	23,09	Civitella in Val di Chiana	051016	Via dell'Industria 10		Utenza	

Codice ARERA Impianto	34784 - Foiano Della Chiana
Anno	2025
Mese	MAG

		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	18,99	08/05/25, 07:30		26,37	27/05/25, 02:15	
		Dispositivo	34784P45		Dispositivo	34784P45	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051018	Foiano della Chiana	Via del Duca 116	051018	Foiano della Chiana	Via del Duca 116

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34784P45	21,81	Foiano della Chiana	051018	Via del Duca 116	Utenza
34784P46	21,69	Foiano della Chiana	051018	Via della Repubblica 70	Utenza

Codice ARERA Impianto		34785 - Lucignano					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	97,60	16,55	16/05/25, 08:30		23,44	13/05/25, 10:00	
		Dispositivo	34785P95		Dispositivo	34785P95	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051021	Lucignano	SP 28 Cafe Du Monde	051021	Lucignano	SP 28 Cafe Du Monde

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34785P95	21,60	Lucignano	051021	SP 28 Cafe Du Monde	Utenza

Codice ARERA Impianto		34786 - Marciano Della Chiana					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,55	13/05/25, 19:30		26,35	03/05/25, 03:45	
		Dispositivo	34786P96		Dispositivo	34786P116	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051022	Marciano della Chiana	Via Basso 2 16	051025	Monte San Savino	Via Bosco Salviati 26
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
34786P116	23,34	Monte San Savino	051025	Via Bosco Salviati 26	Utenza		
34786P96	21,08	Marciano della Chiana	051022	Via Basso 2 16	Utenza		

Codice ARERA Impianto		34787 - Monte S.Savino					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,92	07/05/25, 19:15		24,11	20/05/25, 03:45	
		Dispositivo	34787P97		Dispositivo	34787P98	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051025	Monte San Savino	Via della Stazione 23	051025	Monte San Savino	Localita' Il Nonno 589
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
34787P97	22,08	Monte San Savino	051025	Via della Stazione 23	Utenza		
34787P98	23,10	Monte San Savino	051025	Localita' Il Nonno 589	Utenza		

Codice ARERA Impianto		34788 - Sansepolcro					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,30	24/05/25, 13:00		25,06	23/05/25, 02:00	
		Dispositivo	34788P106		Dispositivo	34788P108	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051034	Sansepolcro	Via Niccolo' Aggiunti	051034	Sansepolcro	Via Tarlati
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
34788P106	22,38	Sansepolcro	051034	Via Niccolo' Aggiunti	Utenza		
34788P107	22,61	Sansepolcro	051034	Via del Campo Sportivo	Utenza		
34788P108	23,23	Sansepolcro	051034	Via Tarlati	Utenza		

Codice ARERA Impianto		36742 - G50 Terranuova B. - Cicogna					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,51	06/05/25, 08:00		24,77	28/05/25, 01:45	
		Dispositivo	36742P92		Dispositivo	36742P92	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051039	Terranuova Bracciolini	Via Fornino 4	051039	Terranuova Bracciolini	Via Fornino 4
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
36742P92	21,50	Terranuova Bracciolini	051039	Via Fornino 4	Utenza		

Codice ARERA Impianto		36743 - G51 Terranuova Bracciolini					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,11	23/05/25, 10:15		25,98	02/05/25, 03:00	
		Dispositivo	36743P94		Dispositivo	36743P94	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051039	Terranuova Bracciolini	Via Fausto Coppi 1	051039	Terranuova Bracciolini	Via Fausto Coppi 1
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
36743P93	23,53	Terranuova Bracciolini	051039	Via Ciuffenna 3		Utenza	
36743P94	23,17	Terranuova Bracciolini	051039	Via Fausto Coppi 1		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37191 - Montevarchi					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,23	18/05/25, 07:30		28,53	28/05/25, 03:45	
		Dispositivo	37191P25		Dispositivo	37191P25	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051026	Montevarchi	Via Arno 61	051026	Montevarchi	Via Arno 61
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37191P23	23,41	Montevarchi	051026	Via Caboto 1		Utenza	
37191P24	23,37	Montevarchi	051026	Via Gherardo Mechini 23		Utenza	
37191P25	23,54	Montevarchi	051026	Via Arno 61		Utenza	