Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		113721 - Montenero Valcocchiara					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,48	01/06/25, 11:30		23,76	07/06/25, 02:30	
		Dispositivo	113721P99		Dispositivo	113721P99	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094029	Montenero Val Cocchiara	Via Roma	094029	Montenero Val Cocchiara	Via Roma
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
113721P99	22,50	Montenero Val Cocchiara	094029	Via Roma		Utenza	

Codice ARERA Impianto		113779 - RIETI - 113779					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
98,28	100,00	21,91	22/06/25, 20:00		24,07	02/06/25, 02:45	
		Dispositivo	113779P139		Dispositivo	113779P105	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		057059	Rieti	Via Giuseppe Garibaldi 177	057059	Rieti	Via del Vicinato 1
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
113779P105	23,11	Rieti	057059	Via del Vicinato 1		Utenza	
113779P139	22,61	Rieti	057059	Via Giuseppe Garibaldi 177		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35304 - Comune Di Pozzilli					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,74	13/06/25, 19:45		24,12	15/06/25, 02:15	
		Dispositivo	35304P77		Dispositivo	35304P77	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094038	Pozzilli	Via Piantelle	094038	Pozzilli	Via Piantelle
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35304P77	23,43	Pozzilli	094038	Via Piantelle		Utenza	

Codice ARERA Impianto		36733 - Carovilli					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
66,67	100,00	21,38	04/06/25, 07:00		27,18	22/06/25, 02:15	
		Dispositivo	36733P71		Dispositivo	36733P70	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094020	Forli' del Sannio	Via Borgo	094007	Carovilli	Strada Statale 86 Istonia
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36733P128	null	Acquaviva d'Isernia	094001	Via Villa	Utenza
36733P70	25,12	Carovilli	094007	Strada Statale 86 Istonia	Utenza
36733P71	22,10	Forli' del Sannio	094020	Via Borgo	Utenza

Codice ARERA Impianto		36735 - Pescolanciano					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,16	15/06/25, 13:15		28,33	29/06/25, 03:00	
		Dispositivo	36735P102		Dispositivo	36735P102	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094032	Pescolanciano	Via Roma	094032	Pescolanciano	Via Roma
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
36735P102	25,50	Pescolanciano	094032	Via Roma	Utenza		

Codice ARERA Impianto	36736 - Pescopennataro
Anno	2025
Mese	GIU

		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
0,00	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
36736P103	null	Pescopennataro	094033	Via Torino		Utenza	

Codice ARERA Impianto		36737 - Pietrabbondante					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
0,00	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
36737P104	null	Pietrabbondante	094035	Via Bovianum Vetus		Utenza	

Codice ARERA Impianto		36738 - Sant'Agapito					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,41	29/06/25, 12:45		28,13	19/06/25, 01:45	
		Dispositivo	36738P110		Dispositivo	36738P109	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094044	Sant'Agapito	Via Vigne del Signore	094025	Macchia D'Isernia	Borgo San Biase
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
36738P109	25,11	Macchia D'Isernia	094025	Borgo San Biase	Utenza		
36738P110	21,95	Sant'Agapito	094044	Via Vigne del Signore	Utenza		

Codice ARERA Impianto		36739 - Sessano Del Molise					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	23,33	26/06/25, 10:45		29,05	15/06/25, 02:30	
		Dispositivo	36739P114		Dispositivo	36739P114	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094049	Sessano del Molise	Via della Chiesa	094049	Sessano del Molise	Via della Chiesa
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
36739P114	26,85	Sessano del Molise	094049	Via della Chiesa	Utenza		

Codice ARERA Impianto		36740 - Vastogirardi					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,53	17/06/25, 00:15		24,25	28/06/25, 02:30	
		Dispositivo	36740P115		Dispositivo	36740P115	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094051	Vastogirardi	Via XVIII Settembre	094051	Vastogirardi	Via XVIII Settembre
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
36740P115	22,51	Vastogirardi	094051	Via XVIII Settembre	Utenza		

Codice ARERA Impianto		37055 - Comune Di Offida					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,65	13/06/25, 12:15		27,94	14/06/25, 02:15	
		Dispositivo	37055P129		Dispositivo	37055P51	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		044054	Offida	Via Forlini	044054	Offida	Via Cavour
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
37055P129	23,84	Offida	044054	Via Forlini	Utenza		
37055P51	26,53	Offida	044054	Via Cavour	Utenza		

Codice ARERA Impianto		37127 - Comune Di Monteroduni - Gas Naturale					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	24,35	25/06/25, 11:45		25,72	19/06/25, 03:00	
		Dispositivo	37127P75		Dispositivo	37127P75	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094030	Monteroduni	Vico XI Nord	094030	Monteroduni	Vico XI Nord
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
37127P75	24,94	Monteroduni	094030	Vico XI Nord	Utenza		

Codice ARERA Impianto		37141 - Comune Di Frosolone - Gas Naturale					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
0,00	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37141P74	null	Frosolone	094022	Corso Garibaldi	Utenza

Codice ARERA Impianto		37218 - Comune Di Agnone					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
96,55	100,00	22,17	19/06/25, 10:00		23,12	26/06/25, 17:15	
		Dispositivo	37218P73		Dispositivo	37218P73	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094002	Agnone	Corso Vittorio Emanuele	094002	Agnone	Corso Vittorio Emanuele
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37218P73	22,57	Agnone	094002	Corso Vittorio Emanuele		Utenza	

Codice ARERA Impianto	37219 - Comune Di Agnone
Anno	2025
Mese	GIU

		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
0,00	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
37219P72	null	Castel del Giudice	094009	Via Roma	Utenza		

Codice ARERA Impianto		37302 - Mosciano Sant'Angelo					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
65,52	99,97	16,26	17/06/25, 00:15		26,35	25/06/25, 02:30	
		Dispositivo	37302P101		Dispositivo	37302P100	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		067030	Mosciano Sant'Angelo	Via Umberto Terracini	067030	Mosciano Sant'Angelo	Via Borgo Nuovo 8
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
37302P100	24,52	Mosciano Sant'Angelo	067030	Via Borgo Nuovo 8	Utenza		
37302P101	20,39	Mosciano Sant'Angelo	067030	Via Umberto Terracini	Utenza		

Codice ARERA Impianto		37822 - Filignano					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,78	26/06/25, 08:15		24,49	21/06/25, 02:45	
		Dispositivo	37822P78		Dispositivo	37822P78	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094019	Filignano	Via Milano	094019	Filignano	Via Milano
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37822P78	22,60	Filignano	094019	Via Milano		Utenza	

Codice ARERA Impianto		38139 - Comune Di Poggio Sannita - Gas Naturale					
		Anno	2025				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	23,93	01/06/25, 08:30		24,96	18/06/25, 03:00	
		Dispositivo	38139P76		Dispositivo	38139P76	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094037	Poggio Sannita	Via Borgo Calvario	094037	Poggio Sannita	Via Borgo Calvario
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
38139P76	24,29	Poggio Sannita	094037	Via Borgo Calvario		Utenza	