

# Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		113866 - Conversano					
	Anno	2025					
	Mese	LUG					
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,92	25/07/25, 12:45		25,96	20/07/25, 02:45	
		Dispositivo	113866P5		Dispositivo	113866P4	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		072019	Conversano	Via Casamassima 35	072019	Conversano	Via Monopoli 118
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
113866P3	23,81	Conversano	072019	Via dell'Isola	Utenza		
113866P4	24,57	Conversano	072019	Via Monopoli 118	Utenza		
113866P5	23,98	Conversano	072019	Via Casamassima 35	Utenza		

Codice ARERA Impianto		114223 - Triggianello 2					
	Anno	2025					
	Mese	LUG					
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	27,26	08/07/25, 12:30		30,29	20/07/25, 01:45	
		Dispositivo	114223P1		Dispositivo	114223P1	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		072019	Conversano	Via San Pietro	072019	Conversano	Via San Pietro
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
114223P1	29,06	Conversano	072019	Via San Pietro	Utenza		

Codice ARERA Impianto		35810 - Serracapriola					
	Anno	2025					
	Mese	LUG					
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	98,89	19,86	20/07/25, 13:00		33,88	01/07/25, 01:30	
		Dispositivo	35810P21		Dispositivo	35810P22	
		Tipo Installazione	Dedicato		Tipo Installazione	Dedicato	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		071053	Serracapriola	Piazza Padre Pio	071021	Chieuti	Via Pirandello
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
35810P21	21,39	Serracapriola	071053	Piazza Padre Pio	Dedicato		
35810P22	23,96	Chieuti	071021	Via Pirandello	Dedicato		

Codice ARERA Impianto		35813 - Valenzano					
	Anno	2025					
	Mese	LUG					
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	23,51	09/07/25, 13:00		26,65	27/07/25, 03:00	
		Dispositivo	35813P26		Dispositivo	35813P27	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		072048	Valenzano	Via Vivarini 3	072048	Valenzano	Via Montrone 120
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
35813P26	24,29	Valenzano	072048	Via Vivarini 3	Utenza		
35813P27	24,69	Valenzano	072048	Via Montrone 120	Utenza		

Codice ARERA Impianto		35823 - Putignano					
	Anno	2025					
	Mese	LUG					
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
61,67	100,00	23,99	12/07/25, 12:15		26,66	08/07/25, 01:15	
		Dispositivo	35823P14		Dispositivo	35823P13	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		072036	Putignano	Strada Comunale Conca d'Oro 16	072036	Putignano	Via Don Cesar Salvador Romero 20
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
35823P13	25,10	Putignano	072036	Via Don Cesar Salvador Romero 20	Utenza		
35823P14	24,93	Putignano	072036	Strada Comunale Conca d'Oro 16	Utenza		

Codice ARERA Impianto		35824 - Rutigliano					
	Anno	2025					
	Mese	LUG					
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	0,00	32,30	21/07/25, 12:30		39,03	10/07/25, 02:45	
		Dispositivo	35824P16		Dispositivo	35824P17	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		072037	Rutigliano	Via Noicattaro 235	072037	Rutigliano	Via Italia 59
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
35824P16	33,84	Rutigliano	072037	Via Noicattaro 235	Utenza		
35824P17	37,34	Rutigliano	072037	Via Italia 59	Utenza		

Codice ARERA Impianto		35830 - San Severo					
	Anno	2025					
	Mese	LUG					
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,82	06/07/25, 13:00		26,10	20/07/25, 03:00	
		Dispositivo	35830P2		Dispositivo	35830P19	
		Tipo Installazione	Dedicato		Tipo Installazione	Dedicato	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		071056	Torremaggiore	Via Mattarella	071051	San Severo	Via Avellino
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
35830P19	23,60	San Severo	071051	Via Avellino	Dedicato		
35830P2	23,33	Torremaggiore	071056	Via Mattarella	Dedicato		
35830P20	23,51	San Severo	071051	Via Tanaro	Dedicato		

Codice ARERA Impianto		35910 - Lesina					
	Anno	2025					
	Mese	LUG					
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,08	26/07/25, 11:30		31,49	06/07/25, 04:45	
		Dispositivo	35910P8		Dispositivo	35910P8	
		Tipo Installazione	Dedicato		Tipo Installazione	Dedicato	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		071027	Lesina	Via Rossini	071027	Lesina	Via Rossini
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
35910P8	20,86	Lesina	071027	Via Rossini	Dedicato		

Codice ARERA Impianto		35924 - Triggiano					
	Anno	2025					
	Mese	LUG					
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	18,72	17/07/25, 14:00		26,25	20/07/25, 05:45	
		Dispositivo	35924P24		Dispositivo	35924P24	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		072046	Triggiano	Via Beltrami 11	072046	Triggiano	Via Beltrami 11
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
35924P24	24,74	Triggiano	072046	Via Beltrami 11	Utenza		
35924P25	24,14	Triggiano	072046	Via Trieste 36	Utenza		