Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		113721 - Montenero Valcocchiara					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,62	11/08/25, 14:15		23,31	22/08/25, 03:45	
		Dispositivo	113721P99		Dispositivo	113721P99	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094029	Montenero Val Cocchiara	Via Roma	094029	Montenero Val Cocchiara	Via Roma
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
113721P99	22,40	Montenero Val Cocchiara	094029	Via Roma		Utenza	

Codice ARERA Impianto		113779 - RIETI - 113779					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,98	18/08/25, 20:30		23,97	17/08/25, 01:30	
		Dispositivo	113779P139		Dispositivo	113779P105	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		057059	Rieti	Via Giuseppe Garibaldi 177	057059	Rieti	Via del Vicinato 1
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
113779P105	23,13	Rieti	057059	Via del Vicinato 1		Utenza	
113779P139	22,60	Rieti	057059	Via Giuseppe Garibaldi 177		Utenza	

Codice ARERA Impianto		114570 - Poggio Sannita - Pietrabbondante					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
48,39	100,00	23,67	21/08/25, 13:45		24,91	28/08/25, 03:30	
		Dispositivo	114570P76		Dispositivo	114570P76	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094037	Poggio Sannita	Via Borgo Calvario	094037	Poggio Sannita	Via Borgo Calvario
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114570P104	null	Pietrabbondante	094035	Via Bovianum Vetus		Utenza	
114570P76	24,23	Poggio Sannita	094037	Via Borgo Calvario		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35304 - Comune Di Pozzilli					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,67	28/08/25, 20:00		24,18	11/08/25, 15:45	
		Dispositivo	35304P77		Dispositivo	35304P77	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094038	Pozzilli	Via Piantelle	094038	Pozzilli	Via Piantelle
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35304P77	23,46	Pozzilli	094038	Via Piantelle		Utenza	

Codice ARERA Impianto		36733 - Carovilli					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
98,80	100,00	21,31	30/08/25, 23:15		27,65	13/08/25, 03:45	
		Dispositivo	36733P71		Dispositivo	36733P128	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094020	Forli' del Sannio	Via Borgo	094001	Acquaviva d'Isernia	Via Villa
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
36733P128	24,48	Acquaviva d'Isernia	094001	Via Villa		Utenza	
36733P70	25,06	Carovilli	094007	Strada Statale 86 Istonia		Utenza	
36733P71	22,07	Forli' del Sannio	094020	Via Borgo		Utenza	

Codice ARERA Impianto		36735 - Pescolanciano					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,87	20/08/25, 11:45		28,94	30/08/25, 01:30	
		Dispositivo	36735P102		Dispositivo	36735P102	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094032	Pescolanciano	Via Roma	094032	Pescolanciano	Via Roma
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
36735P102	25,53	Pescolanciano	094032	Via Roma		Utenza	

Codice ARERA Impianto		36738 - Sant'Agapito					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,27	11/08/25, 13:15		28,11	04/08/25, 01:15	
		Dispositivo	36738P110		Dispositivo	36738P109	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094044	Sant'Agapito	Via Vigne del Signore	094025	Macchia D'Isernia	Borgo San Biase
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
36738P109	24,87	Macchia D'Isernia	094025	Borgo San Biase		Utenza	
36738P110	21,80	Sant'Agapito	094044	Via Vigne del Signore		Utenza	

Codice ARERA Impianto		36739 - Sessano Del Molise					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,58	21/08/25, 12:45		29,59	30/08/25, 04:45	
		Dispositivo	36739P114		Dispositivo	36739P114	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094049	Sessano del Molise	Via della Chiesa	094049	Sessano del Molise	Via della Chiesa
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
36739P114	26,97	Sessano del Molise	094049	Via della Chiesa		Utenza	

Codice ARERA Impianto		36740 - Vastogirardi					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,64	26/08/25, 00:15		24,45	18/08/25, 05:00	
		Dispositivo	36740P115		Dispositivo	36740P115	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094051	Vastogirardi	Via XVIII Settembre	094051	Vastogirardi	Via XVIII Settembre
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
36740P115	22,54	Vastogirardi	094051	Via XVIII Settembre		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37055 - Comune Di Offida					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
50,91	100,00	21,31	05/08/25, 12:00		24,13	20/08/25, 02:00	
		Dispositivo	37055P129		Dispositivo	37055P129	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		044054	Offida	Via Forlini	044054	Offida	Via Forlini
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37055P129	22,78	Offida	044054	Via Forlini		Utenza	
37055P51	null	Offida	044054	Via Cavour		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37127 - Comune Di Monteroduni - Gas Naturale					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,99	02/08/25, 01:15		25,67	13/08/25, 02:30	
		Dispositivo	37127P75		Dispositivo	37127P75	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094030	Monteroduni	Vico XI Nord	094030	Monteroduni	Vico XI Nord
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37127P75	24,79	Monteroduni	094030	Vico XI Nord		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37141 - Comune Di Frosolone - Gas Naturale					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
0,00	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37141P74	null	Frosolone	094022	Corso Garibaldi		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37146 - Ambito di Spinete - Gas naturale					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,22	13/08/25, 18:30		29,26	15/08/25, 19:15	
		Dispositivo	37146P23		Dispositivo	37146P23	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		070076	Spinete	Borgata Croce	070076	Spinete	Borgata Croce
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37146P23	26,85	Spinete	070076	Borgata Croce		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37212 - Gambatesa					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	24,15	17/08/25, 12:45		27,93	04/08/25, 04:45	
		Dispositivo	37212P6		Dispositivo	37212P6	
		Tipo Installazione	Dedicato		Tipo Installazione	Dedicato	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		070025	Gambatesa	I Traversa Via Aldo Moro	070025	Gambatesa	I Traversa Via Aldo Moro
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37212P6	26,02	Gambatesa	070025	I Traversa Via Aldo Moro		Dedicato	

Codice ARERA Impianto		37214 - Macchia Valfortore					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	99,50	-13,80	13/08/25, 15:00		25,04	02/08/25, 00:00	
		Dispositivo	37214P9		Dispositivo	37214P9	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		070035	Macchia Valfortore	Via Trento	070035	Macchia Valfortore	Via Trento
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37214P9	23,63	Macchia Valfortore	070035	Via Trento		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37215 - Montelongo					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,69	06/08/25, 12:15		25,41	21/08/25, 03:00	
		Dispositivo	37215P12		Dispositivo	37215P12	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		070047	Montorio nei Frentani	Via Solferino	070047	Montorio nei Frentani	Via Solferino
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37215P12	24,27	Montorio nei Frentani	070047	Via Solferino		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37217 - Ripabottoni					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,09	14/08/25, 12:30		25,11	04/08/25, 01:15	
		Dispositivo	37217P15		Dispositivo	37217P15	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		070058	Ripabottoni	Via San Luca	070058	Ripabottoni	Via San Luca
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37217P15	23,33	Ripabottoni	070058	Via San Luca		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37218 - Comune Di Agnone					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,17	25/08/25, 10:15		23,42	10/08/25, 14:15	
		Dispositivo	37218P73		Dispositivo	37218P73	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094002	Agnone	Corso Vittorio Emanuele	094002	Agnone	Corso Vittorio Emanuele
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37218P73	22,62	Agnone	094002	Corso Vittorio Emanuele		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37302 - Mosciano Sant'Angelo					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
98,18	99,98	13,77	29/08/25, 00:00		25,53	20/08/25, 04:00	
		Dispositivo	37302P101		Dispositivo	37302P100	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		067030	Mosciano Sant'Angelo	Via Umberto Terracini	067030	Mosciano Sant'Angelo	Via Borgo Nuovo 8
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37302P100	23,44	Mosciano Sant'Angelo	067030	Via Borgo Nuovo 8		Utenza	
37302P101	19,41	Mosciano Sant'Angelo	067030	Via Umberto Terracini		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37366 - Mafalda					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	99,88	21,23	13/08/25, 06:30		31,61	04/08/25, 03:30	
		Dispositivo	37366P10		Dispositivo	37366P10	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		070036	Mafalda	Via Emilia	070036	Mafalda	Via Emilia
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37366P10	23,28	Mafalda	070036	Via Emilia		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37472 - Comune di San Felice Del Molise					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	26,27	06/08/25, 11:15		30,22	21/08/25, 03:00	
		Dispositivo	37472P18		Dispositivo	37472P18	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		070064	San Felice del Molise	Via Salita Colle	070064	San Felice del Molise	Via Salita Colle
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37472P18	28,54	San Felice del Molise	070064	Via Salita Colle		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37689 - Comune di Gildone					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	26,34	10/08/25, 17:00		30,42	25/08/25, 05:15	
		Dispositivo	37689P7		Dispositivo	37689P7	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		070026	Gildone	Strada Interpoderale Cardete	070026	Gildone	Strada Interpoderale Cardete
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37689P7	28,73	Gildone	070026	Strada Interpoderale Cardete		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37691 - Comune di Montefalcone Nel Sannio					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	25,27	02/08/25, 12:45		28,28	17/08/25, 01:30	
		Dispositivo	37691P11		Dispositivo	37691P11	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		070043	Montefalcone nel Sannio	SP78	070043	Montefalcone nel Sannio	SP78
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37691P11	26,92	Montefalcone nel Sannio	070043	SP78		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37822 - Filignano					
		Anno	2025				
		Mese	AGO				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,78	01/08/25, 11:15		23,84	03/08/25, 02:00	
		Dispositivo	37822P78		Dispositivo	37822P78	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094019	Filignano	Via Milano	094019	Filignano	Via Milano
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37822P78	22,26	Filignano	094019	Via Milano		Utenza	