

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		114102 - Calenzano (Le Croci)					
		Anno	2025				
		Mese	SET				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	23,62	26/09/25, 19:00		28,60	02/09/25, 04:45	
Dispositivo Tipo Installazione Cod. ISTAT 048005		114102P11 Utenza Comune Calenzano		Dispositivo Tipo Installazione Cod. ISTAT 048005		114102P11 Utenza Comune Calenzano	
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
114102P11	26,33	Calenzano	048005	Via di Barberino 38	Utenza		

Codice ARERA Impianto		114199 - Prato Gas Naturale					
		Anno	2025				
		Mese	SET				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,20	18/09/25, 01:45		28,64	08/09/25, 02:15	
Dispositivo Tipo Installazione Cod. ISTAT 048041		114199P7 Utenza Comune Scandicci		Dispositivo Tipo Installazione Cod. ISTAT 048024		114199P4 Utenza Comune Lastra a Signa	
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
114199P1	24,06	Campi Bisenzio	048006	Via del Dirigibile 22	Utenza		
114199P10	26,15	Sesto Fiorentino	048043	Via di Doccia 22	Utenza		
114199P119	22,81	Agliana	047002	Via Branaccia 29	Utenza		
114199P2	24,02	Campi Bisenzio	048006	Via Vittorio Veneto	Utenza		
114199P3	23,55	Poggio a Caiano	100004	Via del Poggiolo 1	Utenza		
114199P4	27,67	Lastra a Signa	048024	Via Calcinia 38	Utenza		
114199P5	24,39	Montemurlo	100003	Via Bicchieraia 26	Utenza		
114199P6	25,47	Vaiano	100006	Via di Ricavo 40	Utenza		
114199P7	23,96	Scandicci	048041	Via E. Torricelli	Utenza		
114199P8	24,14	Calenzano	048005	Via Larga 173	Utenza		
114199P9	22,46	Agliana	047002	Via Giovannella 7	Utenza		

Codice ARERA Impianto		37697 - Seravezza					
		Anno	2025				
		Mese	SET				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,75	16/09/25, 19:30		27,12	20/09/25, 22:15	
Dispositivo Tipo Installazione Cod. ISTAT 046028		37697P111 Utenza Comune Seravezza		Dispositivo Tipo Installazione Cod. ISTAT 046028		37697P112 Utenza Comune Seravezza	
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
37697P111	23,67	Seravezza	046028	Via Alessandrini 516	Utenza		
37697P112	26,09	Seravezza	046028	Via Palazzo 94	Utenza		
37697P113	24,08	Seravezza	046028	Via Rosselli 191	Utenza		