

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		113866 - Conversano				
	Anno	2025				
	Mese	OTT				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	23,25	20/10/25, 20:15		25,31	02/10/25, 00:30
		Dispositivo	113866P4		Dispositivo	113866P4
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		072019	Conversano	Via Monopoli 118	072019	Conversano
						Via Monopoli 118
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
113866P3	24,07	Conversano	072019	Via dell'Isola	Utenza	
113866P4	24,21	Conversano	072019	Via Monopoli 118	Utenza	
113866P5	23,99	Conversano	072019	Via Casamassima 35	Utenza	

Codice ARERA Impianto		114223 - Triggianello 2				
	Anno	2025				
	Mese	OTT				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	25,95	04/10/25, 09:30		28,76	08/10/25, 01:15
		Dispositivo	114223P1		Dispositivo	114223P1
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		072019	Conversano	Via San Pietro	072019	Conversano
						Via San Pietro
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
114223P1	27,06	Conversano	072019	Via San Pietro	Utenza	

Codice ARERA Impianto		35810 - Serracapriola				
	Anno	2025				
	Mese	OTT				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	23,09	01/10/25, 12:15		28,74	01/10/25, 03:15
		Dispositivo	35810P22		Dispositivo	35810P22
		Tipo Installazione	Dedicato		Tipo Installazione	Dedicato
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		071021	Chieuti	Via Pirandello	071021	Chieuti
						Via Pirandello
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
35810P21	23,99	Serracapriola	071053	Piazza Padre Pio	Dedicato	
35810P22	24,39	Chieuti	071021	Via Pirandello	Dedicato	

Codice ARERA Impianto		35813 - Valenzano				
	Anno	2025				
	Mese	OTT				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	23,17	01/10/25, 13:30		25,72	01/10/25, 03:30
		Dispositivo	35813P26		Dispositivo	35813P27
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		072048	Valenzano	Via Vivarini 3	072048	Valenzano
						Via Montrone 120
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
35813P26	23,77	Valenzano	072048	Via Vivarini 3	Utenza	
35813P27	24,47	Valenzano	072048	Via Montrone 120	Utenza	

Codice ARERA Impianto		35823 - Putignano				
	Anno	2025				
	Mese	OTT				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
50,00	100,00	23,70	01/10/25, 12:15		25,97	01/10/25, 01:00
		Dispositivo	35823P13		Dispositivo	35823P13
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		072036	Putignano	Via Don Cesar Salvador Romero 20	072036	Putignano
						Via Don Cesar Salvador Romero 20
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
35823P13	24,64	Putignano	072036	Via Don Cesar Salvador Romero 20	Utenza	
35823P14	null	Putignano	072036	Strada Comunale Conca d'Oro 16	Utenza	

Codice ARERA Impianto		35824 - Rutigliano				
	Anno	2025				
	Mese	OTT				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	0,00	33,08	01/10/25, 13:00		38,39	01/10/25, 01:15
		Dispositivo	35824P16		Dispositivo	35824P17
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		072037	Rutigliano	Via Noicattaro 235	072037	Rutigliano
						Via Italia 59
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
35824P16	33,92	Rutigliano	072037	Via Noicattaro 235	Utenza	
35824P17	37,39	Rutigliano	072037	Via Italia 59	Utenza	

Codice ARERA Impianto		35830 - San Severo				
	Anno	2025				
	Mese	OTT				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	22,08	01/10/25, 19:30		26,80	01/10/25, 00:45
		Dispositivo	35830P2		Dispositivo	35830P19
		Tipo Installazione	Dedicato		Tipo Installazione	Dedicato
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		071056	Torremaggiore	Via Mattarella	071051	San Severo
						Via Avellino
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
35830P19	25,29	San Severo	071051	Via Avellino	Dedicato	
35830P2	23,30	Torremaggiore	071056	Via Mattarella	Dedicato	
35830P20	25,02	San Severo	071051	Via Tanaro	Dedicato	

Codice ARERA Impianto		35910 - Lesina				
	Anno	2025				
	Mese	OTT				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	20,53	01/10/25, 12:00		23,20	01/10/25, 01:30
		Dispositivo	35910P8		Dispositivo	35910P8
		Tipo Installazione	Dedicato		Tipo Installazione	Dedicato
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		071027	Lesina	Via Rossini	071027	Lesina
						Via Rossini
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
35910P8	21,16	Lesina	071027	Via Rossini	Dedicato	

Codice ARERA Impianto		35924 - Triggiano				
	Anno	2025				
	Mese	OTT				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	23,47	01/10/25, 19:45		26,10	01/10/25, 00:45
		Dispositivo	35924P25		Dispositivo	35924P24
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		072046	Triggiano	Via Trieste 36	072046	Triggiano
						Via Beltrami 11
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
35924P24	25,16	Triggiano	072046	Via Beltrami 11	Utenza	
35924P25	23,87	Triggiano	072046	Via Trieste 36	Utenza	