

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		114102 - Calenzano (Le Croci)			
	Anno	2025			
	Mese	OTT			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	23,49	04/10/25, 15:30	30,09	05/10/25, 04:30
		Dispositivo	114102P11	Dispositivo	114102P11
		Tipo Installazione	Utenza	Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT
		048005	Calenzano	Via di Barberino 38	048005
Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114102P11	26,27	Calenzano	048005	Via di Barberino 38	Utenza

Codice ARERA Impianto		114199 - Prato Gas Naturale			
	Anno	2025			
	Mese	OTT			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
99,70	100,00	20,81	10/10/25, 01:45	28,47	03/10/25, 01:15
		Dispositivo	114199P7	Dispositivo	114199P4
		Tipo Installazione	Utenza	Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT
		048041	Scandicci	Via E. Torricelli	048024
Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114199P1	24,04	Campi Bisenzio	048006	Via del Dirigibile 22	Utenza
114199P10	25,88	Sesto Fiorentino	048043	Via di Doccia 22	Utenza
114199P119	22,77	Agliana	047002	Via Branaccia 29	Utenza
114199P2	23,72	Campi Bisenzio	048006	Via Vittorio Veneto	Utenza
114199P3	23,62	Poggio a Caiano	100004	Via del Poggiolo 1	Utenza
114199P4	26,81	Lastra a Signa	048024	Via Calcinia 38	Utenza
114199P5	23,85	Montemurlo	100003	Via Bicchieraia 26	Utenza
114199P6	25,34	Vaiano	100006	Via di Ricavo 40	Utenza
114199P7	23,76	Scandicci	048041	Via E. Torricelli	Utenza
114199P8	24,09	Calenzano	048005	Via Larga 173	Utenza
114199P9	22,64	Agliana	047002	Via Giovannella 7	Utenza

Codice ARERA Impianto		37697 - Seravezza			
	Anno	2025			
	Mese	OTT			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	22,90	01/10/25, 19:45	26,39	01/10/25, 03:45
		Dispositivo	37697P111	Dispositivo	37697P112
		Tipo Installazione	Utenza	Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT
		046028	Seravezza	Via Alessandrini 516	046028
Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37697P111	23,58	Seravezza	046028	Via Alessandrini 516	Utenza
37697P112	25,97	Seravezza	046028	Via Palazzo 94	Utenza
37697P113	24,53	Seravezza	046028	Via Rosselli 191	Utenza