

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		113866 - Conversano					
		Anno	2026				
		Mese	GEN				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,99	08/01/26, 18:45		25,47	02/01/26, 02:00	
		Dispositivo	113866P204		Dispositivo	113866P5	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		072019	Conversano	Via Monopoli 118	072019	Conversano	Via Casamassima 35
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
113866P203	23,85	Conversano	072019	Via dell'Isola	Utenza		
113866P204	22,98	Conversano	072019	Via Monopoli 118	Utenza		
113866P205	24,54	Conversano	072019	Via Casamassima 35	Utenza		
113866P3	23,85	Conversano	072019	Via dell'Isola	Utenza		
113866P4	22,98	Conversano	072019	Via Monopoli 118	Utenza		
113866P5	24,53	Conversano	072019	Via Casamassima 35	Utenza		

Codice ARERA Impianto	114223 - Triggianello 2
-----------------------	-------------------------

		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	25,30	12/01/26, 19:30		28,51	05/01/26, 02:45	
		Dispositivo	114223P1		Dispositivo	114223P1	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		072019	Conversano	Via San Pietro	072019	Conversano	Via San Pietro
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114223P1	26,55	Conversano	072019	Via San Pietro		Utenza	
114223P201	26,55	Conversano	072019	Via San Pietro		Utenza	

		Anno		2026			
		Mese		GEN			
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21.09	07/01/26, 14:45		25,15	28/01/26, 02:15	
		Dispositivo	35810P21			Dispositivo	35810P21
		Tipo Installazione	Dedicato			Tipo Installazione	Dedicato
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		071053	Serracapriola	Piazza Padre Pio	071053	Serracapriola	Piazza Padre Pio
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
35810P21	23,43	Serracapriola	071053	Piazza Padre Pio	Dedicato		
35810P22	24,20	Chieuti	071021	Via Pirandello	Dedicato		
35810P221	23,45	Serracapriola	071053	Piazza Padre Pio	Dedicato		
35810P222	24,20	Chieuti	071021	Via Pirandello	Dedicato		

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora		
41,38	100,00	21,72	11/01/26, 11:00		24,91	01/01/26, 23:15		
		Dispositivo	35823P13		Dispositivo	35823P14		
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza		
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	
		072036	Putignano	Via Don Cesar Salvador Romero 20	072036	Putignano	Strada Comunale Conca d'Oro 16	
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione			
35823P13	23,20	Putignano	072036	Via Don Cesar Salvador Romero 20		Utenza		
35823P14	24,40	Putignano	072036	Strada Comunale Conca d'Oro 16		Utenza		
35823P213	null	Putignano	072036	Via Don Cesar Salvador Romero 20		Utenza		

		Anno	2026					
		Mese	GEN					
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora		
100,00	5,37	27,70	12/01/26, 20:00		39,61	15/01/26, 03:15		
		Dispositivo	35824P16		Dispositivo	35824P217		
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza		
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	
		072037	Rutigliano	Via Noicattaro 235	072037	Rutigliano	Via Italia 59	
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione		
35824P16	32,65	Rutigliano	072037	Via Noicattaro 235		Utenza		
35824P17	35,96	Rutigliano	072037	Via Italia 59		Utenza		
35824P216	32,69	Rutigliano	072037	Via Noicattaro 235		Utenza		
35824P217	35,97	Rutigliano	072037	Via Italia 59		Utenza		

		Mese	GEN				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	99,23	17,41	08/01/26, 20:15		24,58	03/01/26, 04:45	
		Dispositivo	35830P19		Dispositivo	35830P2	
		Tipo Installazione	Dedicato		Tipo Installazione	Dedicato	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		071051	San Severo	Via Avellino	071056	Torremaggiore	Via Mattarella
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
35830P19	21,73	San Severo	071051	Via Avellino	Dedicato		
35830P2	22,78	Torremaggiore	071056	Via Mattarella	Dedicato		
35830P20	21,86	San Severo	071051	Via Tanaro	Dedicato		
35830P202	22,80	Torremaggiore	071056	Via Mattarella	Dedicato		
35830P219	21,78	San Severo	071051	Via Avellino	Dedicato		
35830P220	21,89	San Severo	071051	Via Tanaro	Dedicato		

Codice ARERA Impianto		35910 - Lesina					
		Anno	2026				
		Mese	GEN				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,49	19/01/26, 19:45		21,94	02/01/26, 00:30	
		Dispositivo	35910P208		Dispositivo	35910P208	
		Tipo Installazione	Dedicato		Tipo Installazione	Dedicato	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		071027	Lesina	Via Rossini	071027	Lesina	Via Rossini
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
35910P208	21,19	Lesina	071027	Via Rossini	Dedicato		
35910P8	21,17	Lesina	071027	Via Rossini	Dedicato		

Codice ARERA Impianto		35924 - Triggiano					
		Anno	2026				
		Mese	GEN				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	99,34	16,84	12/01/26, 20:15		25,54	06/01/26, 03:15	
		Dispositivo	35924P224		Dispositivo	35924P224	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		072046	Triggiano	Via Beltrami 11	072046	Triggiano	Via Beltrami 11
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35924P224	22,34	Triggiano	072046	Via Beltrami 11		Utenza	