

# Report mensile ARERA

Codice ARERA		Impianto				
		<b>114166 - G19 Citerna (PG)-Monterchi (AR)</b>				
		Anno	2026			
		Mese	GEN			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100.00	100.00	20.02	19/01/26, 01:15	22.86	29/01/26, 01:15	
		Dispositivo	114166P84		Dispositivo 114166P85	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		054011	Citerna	Via dello Sport	054011	Loc. Canciolo 46
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
114166P84	21.46	Citerna	054011	Via dello Sport	Utenza	
114166P85	21.81	Citerna	054011	Loc. Canciolo 46	Utenza	

Codice ARERA		Impianto				
		<b>114377 - Figline - Cavriglia</b>				
		Anno	2026			
		Mese	GEN			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
80.00	100.00	18.51	07/01/26, 18:00	25.80	16/01/26, 01:30	
		Dispositivo	114377P43		Dispositivo 114377P44	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		048052	Figline e Incisa Valdarno	Via Puccini 1B	048052	Via Alessandro Volta 30
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
114377P17	21.78	Figline e Incisa Valdarno	048052	Via Vittorio Bachelet 20	Utenza	
114377P30	null	Cavriglia	051013	Via Casa Maria 7	Utenza	
114377P31	21.98	Cavriglia	051013	Via Montetermini 20	Utenza	
114377P43	21.64	Figline e Incisa Valdarno	048052	Via Puccini 1B	Utenza	
114377P44	23.09	Figline e Incisa Valdarno	048052	Via Alessandro Volta 30	Utenza	

Codice ARERA		Impianto				
		<b>114569 - Anghiari</b>				
		Anno	2026			
		Mese	GEN			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100.00	100.00	20.54	08/01/26, 04:30	24.89	22/01/26, 23:30	
		Dispositivo	114569P26		Dispositivo 114569P34	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		051007	Caprese Michelangelo	Via il Cerro	051001	Corso Giacomo Matteotti
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
114569P26	21.21	Caprese Michelangelo	051007	Via il Cerro	Utenza	
114569P33	23.17	Anghiari	051001	Corso Giacomo Matteotti	Utenza	
114569P34	24.02	Anghiari	051001	Corso Giacomo Matteotti	Utenza	

Codice ARERA		Impianto				
		<b>114620 - Arezzo</b>				
		Anno	2026			
		Mese	GEN			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
98.52	95.64	-148.66	25/01/26, 08:30	52.97	28/01/26, 13:30	
		Dispositivo	114620P13		Dispositivo 114620P121	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		051002	Arezzo	Via San Bernardino da Siena 91B	051002	Piazzetta di Sant'Agnese 16
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
114620P16	23.06	Monte San Savino	051025	Via Bosco Salvati 26	Utenza	
114620P12	23.85	Arezzo	051002	Via Anna Frank 14	Utenza	
114620P120	21.99	Arezzo	051002	Loc. Indicatore Zona E 41	Utenza	
114620P121	24.49	Arezzo	051002	Piazzetta di Sant'Agnese 16	Utenza	
114620P13	21.33	Arezzo	051002	Via San Bernardino da Siena 91B	Utenza	
114620P14	21.58	Arezzo	051002	Via Francesco Redi 112	Utenza	
114620P15	20.88	Arezzo	051002	Via Francesco Mochi 42	Utenza	
114620P16	21.98	Arezzo	051002	Via Piero Calamandrei 44	Utenza	
114620P17	20.90	Subbiano	051037	Via Cini 5	Utenza	
114620P18	22.87	Castiglion Fiorentino	051012	Via Madonna del Rivaio 69	Utenza	
114620P19	21.05	Cortona	051017	Via di Murata 19	Utenza	
114620P41	21.33	Civittella in Val di Chiana	051016	Viale Europa 51 D	Utenza	
114620P42	21.54	Civittella in Val di Chiana	051016	Via dell'Industria 10	Utenza	
114620P45	18.88	Foliano della Chiana	051018	Via del Duca 116	Utenza	
114620P46	19.74	Foliano della Chiana	051018	Via della Repubblica 70	Utenza	
114620P96	20.75	Marciano della Chiana	051022	Via Basso 2 16	Utenza	
114620P97	20.20	Monte San Savino	051025	Via della Stazione 23	Utenza	
114620P98	22.60	Monte San Savino	051025	Localita' Il Nonno 589	Utenza	

Codice ARERA		Impianto				
		<b>34778 - Badia Tedalda</b>				
		Anno	2026			
		Mese	GEN			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100.00	100.00	19.84	02/01/26, 13:45	24.39	19/01/26, 01:00	
		Dispositivo	34778P35		Dispositivo 34778P36	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		051003	Badia Tedalda	Via Alpe della Luna	051003	Via Alpe della Luna
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
34778P35	21.30	Badia Tedalda	051003	Via Alpe della Luna	Utenza	

Codice ARERA		Impianto				
		<b>34779 - Bibbiena</b>				
		Anno	2026			
		Mese	GEN			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
75.00	100.00	19.38	08/01/26, 17:45	24.79	27/01/26, 14:15	
		Dispositivo	34779P38		Dispositivo 34779P124	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		051031	Poppi	Via Nazario Sauro	051041	Via Montegrappa 1B
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
34779P124	23.04	Pratovecchio Sta	051041	Via Montegrappa 1B	Utenza	
34779P36	null	Bibbiena	051004	Via Sopra Angeli	Utenza	
34779P37	21.83	Bibbiena	051004	Via Vespucci	Utenza	
34779P38	20.75	Poppi	051031	Via Nazario Sauro	Utenza	

Codice ARERA		Impianto				
		<b>34780 - Bucine</b>				
		Anno	2026			
		Mese	GEN			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100.00	100.00	18.18	08/01/26, 17:00	22.68	20/01/26, 02:15	
		Dispositivo	34780P39		Dispositivo 34780P40	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		051005	Bucine	Via del Risorgimento 11	051005	Via Vincenzo Bellini 28
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
34780P39	20.32	Bucine	051005	Via del Risorgimento 11	Utenza	
34780P40	21.96	Bucine	051005	Via Vincenzo Bellini 28	Utenza	

Codice ARERA		Impianto				
		<b>34781 - Castel Focognano</b>				
		Anno	2026			
		Mese	GEN			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100.00	100.00	20.23	08/01/26, 19:00	25.41	03/01/26, 01:00	
		Dispositivo	34781P27		Dispositivo 34781P122	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		051008	Castel Focognano	Via Aldo Moro 1	051008	Via Campo dell'Alpe 8
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
34781P122	24.86	Chitignano	051008	Via Campo dell'Alpe 8	Utenza	
34781P27	21.33	Castel Focognano	051008	Via Aldo Moro 1	Utenza	
34781P28	22.18	Castel Focognano	051008	Localita La Torretta 66	Utenza	

Codice ARERA		Impianto				
		<b>34782 - Castiglion Fibocchi</b>				
		Anno	2026			
		Mese	GEN			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100.00	100.00	20.19	08/01/26, 19:15	22.60	16/01/26, 01:15	
		Dispositivo	34782P123		Dispositivo 34782P29	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		051001	Castiglion Fibocchi	Via Capannelle 43	051011	Via Enrico Fermi 11
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
34782P123	21.41	Castiglion Fibocchi	051001	Via Capannelle 43	Utenza	
34782P29	21.64	Castiglion Fibocchi	051011	Via Enrico Fermi 11	Utenza	

Codice ARERA		Impianto				
		<b>34785 - Lucignano</b>				
		Anno	2026			
		Mese	GEN			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100.00	100.00	19.37	09/01/26, 11:00	21.82	15/01/26, 23:30	
		Dispositivo	34785P95		Dispositivo 34785P96	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		051021	Lucignano	SP 28 Cafe Du Monde	051021	SP 28 Cafe Du Monde
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
34785P95	20.86	Lucignano	051021	SP 28 Cafe Du Monde	Utenza	

Codice ARERA		Impianto				
		<b>34788 - Sansepolcro</b>				
		Anno	2026			
		Mese	GEN			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
95.56	99.98	17.85	08/01/26, 18:00	23.48	05/01/26, 00:30	
		Dispositivo	34788P106		Dispositivo 34788P108	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune
		051034	Sansepolcro	Via Niccolo' Aggunti	051034	Via Tartati
Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione	
34788P106	20.77	Sansepolcro	051034	Via Niccolo' Aggunti	Utenza	
34788P107	21.87	Sansepolcro	051034	Via del Campo Sportivo	Utenza	
34788P108	22.50	Sansepolcro	051034	Via Tarlati	Utenza	

Codice ARERA		Impianto				
		<b>36742 - G50 Terranuova B. - Cicogna</b>				
		Anno	2026			
		Mese	GEN			
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
90.00	100.00	18.99	01/01/26, 17:00	21.08	20/01/26, 12:15	
		Dispositivo	36742P92		Dispositivo 36742P92	
		Tipo Installazione				