

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		114641 - Montopoli V. D'Arno						
		Anno	2026					
		Mese	MAR					
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
		Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora			Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
		19,95	28/03/26, 18:45			28,60	09/03/26, 02:15	
		Dispositivo	114641P374			Dispositivo	114641P375	
		Tipo Installazione	Utenza			Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	
		072039	Montopoli In Val D'arno	Via Lorenzo Del Monaco, Snc	050029	Montopoli In Val D'arno	Piazza Michele Da Montopoli, Snc	
Valori Medi di Pressione per ciascun punto								
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione		
114641P374	24,58	Montopoli In Val D'arno	072039	Via Lorenzo Del Monaco, Snc		Utenza		
114641P375	25,96	Montopoli In Val D'arno	050029	Piazza Michele Da Montopoli, Snc		Utenza		
114641P376	23,96	Montopoli In Val D'arno	067041	Via Musciano, Snc		Utenza		
114641P377	25,03	Montopoli In Val D'arno	050022	Via Giacomo Matteotti, 60		Utenza		
114641P378	Dati non disponibili	Santa Maria A Monte	067026	Via Cerretti, Snc		Utenza		
114641P379	23,67	Santa Maria A Monte	072018	Via 1 Maggio, Snc		Utenza		

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		114645 - Montescudaio					
		Anno	2026				
		Mese	MAR				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
		Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
		23,22	01/03/26, 18:15		27,59	11/03/26, 01:45	
		Dispositivo	114645P332		Dispositivo	114645P332	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		072016	Montescudaio	Via Pietro Nenni, Snc	072016	Montescudaio	Via Pietro Nenni, Snc
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114645P332	25,08	Montescudaio	072016	Via Pietro Nenni, Snc		Utenza	

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		36606 - Castellina Mar.					
		Anno	2026				
		Mese	MAR				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
		Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
		20,23	03/03/26, 18:15		30,04	06/03/26, 00:45	
		Dispositivo	36606P342		Dispositivo	36606P341	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		050019	Riparbella	Via Vecchia, 3	050035	Castellina Marittima	Via Della Repubblica, 3
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
36606P341	25,66	Castellina Marittima	050035	Via Della Repubblica, 3	Utenza		
36606P342	22,16	Riparbella	050019	Via Vecchia, 3	Utenza		

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		36607 - Montescudaio					
		Anno	2026				
		Mese	MAR				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
		Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
		19,98	27/03/26, 05:15		29,29	30/03/26, 04:15	
		Dispositivo	36607P372		Dispositivo	36607P371	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		050029	Volterra	Via Dei Pannocchieschi, 5	072002	Pomarance	Via Cristoforo Colombo, Snc
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
36607P368	24,23	Casale Marittimo	067041	Via Guglielmo Marconi, Snc	Utenza		
36607P369	24,06	Montecatini Val Di Cecina	050019	Via Giuseppe Verdi, 5	Utenza		
36607P370	24,70	Montecatini Val Di Cecina	050035	Via Roma, 18	Utenza		
36607P371	25,35	Pomarance	072002	Via Cristoforo Colombo, Snc	Utenza		
36607P372	23,24	Volterra	050029	Via Dei Pannocchieschi, 5	Utenza		
36607P373	24,71	Volterra	067041	Via Annibale Cinci, Snc	Utenza		

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		36608 - Pontedera					
		Anno	2026				
		Mese	MAR				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
		Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
		17,91	27/03/26, 18:30		26,57	11/03/26, 01:45	
		Dispositivo	36608P386		Dispositivo	36608P388	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		050022	Pontedera	Piazza Padre Ernesto Balducci, 31	072002	Pontedera	Via Firenze, 27
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
36608P385	23,27	Pontedera	110009	Via Lev Tolstoj, 20	Utenza		
36608P386	21,94	Pontedera	050022	Piazza Padre Ernesto Balducci, 31	Utenza		
36608P387	23,66	Pontedera	067041	Via Giacomo Matteotti, Snc	Utenza		
36608P388	23,51	Pontedera	072002	Via Firenze, 27	Utenza		
36608P389	23,86	Pontedera	067041	Via Dell'olmo, 9	Utenza		
36608P390	22,49	Pontedera	067026	Via Delle Idi Di Marzo, 2	Utenza		

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto			114102 - Calenzano (Le Croci)				
		Anno	2026				
		Mese	MAR				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
93,33	100,00	22,08	21/03/26, 18:00		30,12	25/03/26, 22:45	
		Dispositivo	114102P11		Dispositivo	114102P11	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		048005	Calenzano	Via di Barberino 38	048005	Calenzano	Via di Barberino 38
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114102P11	25,99	Calenzano	048005	Via di Barberino 38		Utenza	

Codice ARERA Impianto		114199 - Prato Gas Naturale					
		Anno	2026				
		Mese	MAR				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
91,82	100,00	19,64	26/03/26, 19:00		28,36	17/03/26, 02:30	
		Dispositivo	114199P9		Dispositivo	114199P4	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		047002	Agliana	Via Giovannella 7	048024	Lastra a Signa	Via Calcinaia 38
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114199P1	24,13	Campi Bisenzio	048006	Via del Dirigibile 22		Utenza	
114199P10	26,25	Sesto Fiorentino	048043	Via di Doccia 22		Utenza	
114199P119	22,80	Agliana	047002	Via Branaccia 29		Utenza	
114199P2	23,75	Campi Bisenzio	048006	Via Vittorio Veneto		Utenza	
114199P3	23,82	Poggio a Caiano	100004	Via del Poggiolo 1		Utenza	
114199P4	26,94	Lastra a Signa	048024	Via Calcinaia 38		Utenza	
114199P5	23,64	Montemurlo	100003	Via Bicchieraia 26		Utenza	
114199P6	24,62	Vaiano	100006	Via di Ricavo 40		Utenza	
114199P7	23,32	Scandicci	048041	Via E. Torricelli		Utenza	
114199P8	23,06	Calenzano	048005	Via Larga 173		Utenza	
114199P9	22,52	Agliana	047002	Via Giovannella 7		Utenza	

Codice ARERA Impianto			37697 - Seravezza				
		Anno	2026				
		Mese	MAR				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
96,67	100,00	20,44	26/03/26, 19:00		27,35	04/03/26, 03:30	
		Dispositivo	37697P111		Dispositivo	37697P112	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		046028	Seravezza	Via Alessandrini 516	046028	Seravezza	Via Palazzo 94
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
37697P111	22,47	Seravezza	046028	Via Alessandrini 516	Utenza		
37697P112	25,85	Seravezza	046028	Via Palazzo 94	Utenza		
37697P113	22,99	Seravezza	046028	Via Rosselli 191	Utenza		