Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	113721 - Montenero Valcocchiara
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	21,38	03/04/26, 18:30	23,34	09/04/26, 14:30

Dispositivo	113721P99		Dispositivo	113721P99	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
094029	Montenero Val Cocchiara	Via Roma	094029	Montenero Val Cocchiara	Via Roma

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
113721P99	22,71	Montenero Val Cocchiara	094029	Via Roma	Utenza

Codice ARERA Impianto	113779 - RIETI - 113779
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	20,92	01/04/26, 14:00	23,87	05/04/26, 02:00

Dispositivo	113779P139		Dispositivo	113779P105	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
057059	Rieti	Via Giuseppe Garibaldi 177	057059	Rieti	Via del Vicinato 1

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
113779P105	23,26	Rieti	057059	Via del Vicinato 1	Utenza
113779P139	22,72	Rieti	057059	Via Giuseppe Garibaldi 177	Utenza

Codice ARERA Impianto	114570 - Poggio Sannita - Pietrabbondante
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	19,62	01/04/26, 20:30	24,55	15/04/26, 02:00

Dispositivo	114570P104		Dispositivo	114570P76	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
094035	Pietrabbondante	Via Bovianum Vetus 1	094037	Poggio Sannita	Via Borgo Calvario

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114570P104	21,41	Pietrabbondante	094035	Via Bovianum Vetus 1	Utenza
114570P76	24,22	Poggio Sannita	094037	Via Borgo Calvario	Utenza

Codice ARERA Impianto	35304 - Comune Di Pozzilli
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	22,36	01/04/26, 20:00	23,94	28/04/26, 03:45

Dispositivo	35304P77		Dispositivo	35304P77	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
094038	Pozzilli	Via Piantelle	094038	Pozzilli	Via Piantelle

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35304P77	23,23	Pozzilli	094038	Via Piantelle	Utenza

Codice ARERA Impianto	36733 - Carovilli
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
98,85	100,00	19,12	04/04/26, 21:00	27,38	29/04/26, 00:00

Dispositivo	36733P128		Dispositivo	36733P128	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
094001	Acquaviva d'Isernia	Via Villa	094001	Acquaviva d'Isernia	Via Villa

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36733P128	22,79	Acquaviva d'Isernia	094001	Via Villa	Utenza
36733P70	25,09	Carovilli	094007	Strada Statale 86 Istonia	Utenza
36733P71	22,45	Forli' del Sannio	094020	Via Borgo	Utenza

Codice ARERA Impianto	36735 - Pescolanciano
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
10,34	100,00	22,98	14/04/26, 20:15	24,56	15/04/26, 01:45

Dispositivo	36735P102		Dispositivo	36735P102	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
094032	Pescolanciano	Via Roma	094032	Pescolanciano	Via Roma

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36735P102	23,73	Pescolanciano	094032	Via Roma	Utenza

Codice ARERA Impianto	36738 - Sant'Agapito
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	19,02	01/04/26, 20:00	27,73	28/04/26, 02:45

Dispositivo	36738P110		Dispositivo	36738P109	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
094044	Sant'Agapito	Via Vigne del Signore	094025	Macchia D'Isernia	Borgo San Biase

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36738P109	24,42	Macchia D'Isernia	094025	Borgo San Biase	Utenza
36738P110	21,22	Sant'Agapito	094044	Via Vigne del Signore	Utenza

Codice ARERA Impianto	36739 - Sessano Del Molise
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	19,77	01/04/26, 13:45	25,59	29/04/26, 17:45

Dispositivo	36739P114		Dispositivo	36739P114	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
094049	Sessano del Molise	Via della Chiesa	094049	Sessano del Molise	Via della Chiesa

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36739P114	23,77	Sessano del Molise	094049	Via della Chiesa	Utenza

Codice ARERA Impianto	36740 - Vastogirardi
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
89,66	100,00	20,42	04/04/26, 00:30	25,28	20/04/26, 01:15

Dispositivo	36740P115		Dispositivo	36740P115	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
094051	Vastogirardi	Via XVIII Settembre	094051	Vastogirardi	Via XVIII Settembre

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36740P115	22,70	Vastogirardi	094051	Via XVIII Settembre	Utenza

Codice ARERA Impianto	37055 - Comune Di Offida
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	20,77	02/04/26, 19:00	27,50	12/04/26, 00:45

Dispositivo	37055P129		Dispositivo	37055P51	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
044054	Offida	Via Forlini	044054	Offida	Via Cavour

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37055P129	22,93	Offida	044054	Via Forlini	Utenza
37055P51	26,02	Offida	044054	Via Cavour	Utenza

Codice ARERA Impianto	37127 - Comune Di Monteroduni - Gas Naturale
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	21,81	03/04/26, 01:15	25,55	28/04/26, 15:15

Dispositivo	37127P75		Dispositivo	37127P75	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
094030	Monteroduni	Vico XI Nord	094030	Monteroduni	Vico XI Nord

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37127P75	24,78	Monteroduni	094030	Vico XI Nord	Utenza

Codice ARERA Impianto	37141 - Comune Di Frosolone - Gas Naturale
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
82,76	100,00	20,39	05/04/26, 18:45	24,74	29/04/26, 03:15

Dispositivo	37141P74		Dispositivo	37141P74	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
094022	Frosolone	Via Selva 18	094022	Frosolone	Via Selva 18

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37141P74	22,54	Frosolone	094022	Via Selva 18	Utenza

Codice ARERA Impianto	37146 - Ambito di Spinete - Gas naturale
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

Dispositivo	null		Dispositivo	null	
Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37212 - Gambatesa
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

Dispositivo	null		Dispositivo	null	
Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37214 - Macchia Valfortore
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

Dispositivo	null		Dispositivo	null	
Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37215 - Montelongo
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

Dispositivo	null		Dispositivo	null	
Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37217 - Ripabottoni
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

Dispositivo	null		Dispositivo	null	
Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37218 - Comune Di Agnone
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	21,47	01/04/26, 07:45	22,99	14/04/26, 23:45

Dispositivo	37218P73		Dispositivo	37218P73	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
094002	Agnone	Corso Vittorio Emanuele	094002	Agnone	Corso Vittorio Emanuele

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37218P73	22,44	Agnone	094002	Corso Vittorio Emanuele	Utenza

Codice ARERA Impianto	37219 - Comune Di Agnone
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	20,63	03/04/26, 19:15	23,58	27/04/26, 02:45

Dispositivo	37219P72		Dispositivo	37219P72	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
094009	Castel del Giudice	Via Roma	094009	Castel del Giudice	Via Roma

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37219P72	22,09	Castel del Giudice	094009	Via Roma	Utenza

Codice ARERA Impianto	37302 - Mosciano Sant'Angelo
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
41,38	91,36	15,38	07/04/26, 00:00	20,81	28/04/26, 01:45

Dispositivo	37302P101		Dispositivo	37302P101	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
067030	Mosciano Sant'Angelo	Via Umberto Terracini	067030	Mosciano Sant'Angelo	Via Umberto Terracini

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37302P100	null	Mosciano Sant'Angelo	067030	Via Borgo Nuovo 8	Utenza
37302P101	19,32	Mosciano Sant'Angelo	067030	Via Umberto Terracini	Utenza

Codice ARERA Impianto	37366 - Mafalda
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

Dispositivo	null		Dispositivo	null	
Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37472 - Comune di San Felice Del Molise
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

Dispositivo	null		Dispositivo	null	
Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37689 - Comune di Gildone
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

Dispositivo	null		Dispositivo	null	
Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37691 - Comune di Montefalcone Nel Sannio
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

Dispositivo	null		Dispositivo	null	
Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37822 - Filignano
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	20,11	02/04/26, 20:15	23,34	15/04/26, 03:15

Dispositivo	37822P78		Dispositivo	37822P78	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
094019	Filignano	Via Milano	094019	Filignano	Via Milano

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37822P78	21,79	Filignano	094019	Via Milano	Utenza