Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	114166 - G19 Citerna (PG)-Monterchi (AR)
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	21,11	02/04/26, 01:15	23,14	24/04/26, 02:00

Dispositivo	114166P84		Dispositivo	114166P85	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
054011	Citerna	Via dello Sport	054011	Citerna	Loc. Canciolo 46

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114166P84	22,54	Citerna	054011	Via dello Sport	Utenza
114166P85	22,63	Citerna	054011	Loc. Canciolo 46	Utenza

Codice ARERA Impianto	114377 - Figline - Cavriglia
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
80,00	100,00	20,92	01/04/26, 18:30	27,51	26/04/26, 01:45

Dispositivo	114377P117		Dispositivo	114377P44	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
048052	Figline e Incisa Valdarno	Via Vittorio Bachelet 20	048052	Figline e Incisa Valdarno	Via Alessandro Volta 30

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114377P117	24,35	Figline e Incisa Valdarno	048052	Via Vittorio Bachelet 20	Utenza
114377P30	null	Cavriglia	051013	Via Casa Maria 7	Utenza
114377P31	22,77	Cavriglia	051013	Via Montetermini 20	Utenza
114377P43	24,25	Figline e Incisa Valdarno	048052	Via Puccini 1B	Utenza
114377P44	25,87	Figline e Incisa Valdarno	048052	Via Alessandro Volta 30	Utenza

Codice ARERA Impianto	114569 - Anghiari
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
95,40	100,00	20,94	01/04/26, 07:45	26,32	28/04/26, 03:45

Dispositivo	114569P26		Dispositivo	114569P34	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
051007	Caprese Michelangelo	Via il Cerro	051001	Anghiari	Corso Giacomo Matteotti

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114569P26	21,71	Caprese Michelangelo	051007	Via il Cerro	Utenza
114569P33	24,22	Anghiari	051001	Corso Giacomo Matteotti	Utenza
114569P34	24,88	Anghiari	051001	Corso Giacomo Matteotti	Utenza

Codice ARERA Impianto	114620 - Arezzo
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	94,44	19,20	01/04/26, 18:45	84,85	13/04/26, 15:00

Dispositivo	114620P97		Dispositivo	114620P121	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
051025	Monte San Savino	Via della Stazione 23	051002	Arezzo	Piazzetta di Sant Agnese 16

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114620P116	23,69	Monte San Savino	051025	Via Bosco Salviati 26	Utenza
114620P12	24,35	Arezzo	051002	Via Anna Frank 14	Utenza
114620P120	23,06	Arezzo	051002	Loc. Indicatore Zona E 41	Utenza
114620P121	58,73	Arezzo	051002	Piazzetta di Sant Agnese 16	Utenza
114620P13	22,53	Arezzo	051002	Via San Bernardino da Siena 91B	Utenza
114620P14	22,95	Arezzo	051002	Via Francesco Redi 112	Utenza
114620P15	22,25	Arezzo	051002	Via Francesco Mochi 42	Utenza
114620P16	22,58	Arezzo	051002	Via Piero Calamandrei 44	Utenza
114620P17	22,67	Subbiano	051037	Via Cini 5	Utenza
114620P18	24,39	Castiglion Fiorentino	051012	Via Madonna del Rivaio 69	Utenza
114620P19	22,10	Cortona	051017	Via di Murata 19	Utenza
114620P41	22,52	Civitella in Val di Chiana	051016	Viale Europa 51 D	Utenza
114620P42	23,42	Civitella in Val di Chiana	051016	Via dell'Industria 10	Utenza
114620P45	21,86	Foiano della Chiana	051018	Via del Duca 116	Utenza
114620P46	21,55	Foiano della Chiana	051018	Via della Repubblica 70	Utenza
114620P96	21,31	Marciano della Chiana	051022	Via Basso 2 16	Utenza
114620P97	21,73	Monte San Savino	051025	Via della Stazione 23	Utenza
114620P98	23,25	Monte San Savino	051025	Localita' Il Nonno 589	Utenza

Codice ARERA Impianto	34778 - Badia Tedalda
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	21,03	01/04/26, 18:15	25,36	28/04/26, 03:00

Dispositivo	34778P35		Dispositivo	34778P35	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
051003	Badia Tedalda	Via Alpe della Luna	051003	Badia Tedalda	Via Alpe della Luna

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34778P35	22,78	Badia Tedalda	051003	Via Alpe della Luna	Utenza

Codice ARERA Impianto	34779 - Bibbiena
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
75,00	100,00	19,65	02/04/26, 18:00	26,31	29/04/26, 02:45

Dispositivo	34779P38		Dispositivo	34779P124	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
051031	Poppi	Via Nazario Sauro	051041	Pratovecchio Stia	Via Montegrappa 1B

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34779P124	24,47	Pratovecchio Stia	051041	Via Montegrappa 1B	Utenza
34779P36	null	Bibbiena	051004	Via Sopra Angeli	Utenza
34779P37	22,99	Bibbiena	051004	Via Vespucci	Utenza
34779P38	22,48	Poppi	051031	Via Nazario Sauro	Utenza

Codice ARERA Impianto	34780 - Bucine
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	20,31	01/04/26, 18:30	27,70	28/04/26, 01:45

Dispositivo	34780P39		Dispositivo	34780P40	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
051005	Bucine	Via del Risorgimento 11	051005	Bucine	Via Vincenzo Bellini 28

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34780P39	21,66	Bucine	051005	Via del Risorgimento 11	Utenza
34780P40	22,55	Bucine	051005	Via Vincenzo Bellini 28	Utenza

Codice ARERA Impianto	34781 - Castel Focognano
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	20,87	01/04/26, 20:00	25,98	28/04/26, 03:30

Dispositivo	34781P27		Dispositivo	34781P122	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
051008	Castel Focognano	Via Aldo Moro 1	051008	Chitignano	Via Campo dell Alpe 8

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34781P122	25,09	Chitignano	051008	Via Campo dell Alpe 8	Utenza
34781P27	22,16	Castel Focognano	051008	Via Aldo Moro 1	Utenza
34781P28	22,99	Castel Focognano	051008	Localita La Torretta 66	Utenza

Codice ARERA Impianto	34782 - Castiglion Fibocchi
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	20,92	01/04/26, 19:00	22,95	28/04/26, 01:45

Dispositivo	34782P123		Dispositivo	34782P29	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
051001	Castiglion Fibocchi	Via Capannelle 43	051011	Castiglion Fibocchi	Via Enrico Fermi 11

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34782P123	22,10	Castiglion Fibocchi	051001	Via Capannelle 43	Utenza
34782P29	22,46	Castiglion Fibocchi	051011	Via Enrico Fermi 11	Utenza

Codice ARERA Impianto	34785 - Lucignano
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	97,88	17,09	05/04/26, 08:00	22,59	10/04/26, 10:00

Dispositivo	34785P95		Dispositivo	34785P95	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
051021	Lucignano	SP 28 Cafe Du Monde	051021	Lucignano	SP 28 Cafe Du Monde

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34785P95	21,37	Lucignano	051021	SP 28 Cafe Du Monde	Utenza

Codice ARERA Impianto	34788 - Sansepolcro
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
83,91	100,00	20,50	02/04/26, 19:00	24,46	26/04/26, 04:15

Dispositivo	34788P106		Dispositivo	34788P106	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
051034	Sansepolcro	Via Niccolo' Aggiunti	051034	Sansepolcro	Via Niccolo' Aggiunti

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34788P106	22,79	Sansepolcro	051034	Via Niccolo' Aggiunti	Utenza
34788P107	22,81	Sansepolcro	051034	Via del Campo Sportivo	Utenza
34788P108	22,43	Sansepolcro	051034	Via Tarlati	Utenza

Codice ARERA Impianto	36742 - G50 Terranuova B. - Cicogna
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
96,55	100,00	19,69	01/04/26, 19:00	24,34	13/04/26, 01:30

Dispositivo	36742P92		Dispositivo	36742P92	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
051039	Terranuova Bracciolini	Via Olivacci 24	051039	Terranuova Bracciolini	Via Olivacci 24

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36742P92	21,07	Terranuova Bracciolini	051039	Via Olivacci 24	Utenza

Codice ARERA Impianto	36743 - G51 Terranuova Bracciolini
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	20,98	02/04/26, 08:00	26,25	29/04/26, 02:30

Dispositivo	36743P94		Dispositivo	36743P94	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
051039	Terranuova Bracciolini	Via Fausto Coppi 1	051039	Terranuova Bracciolini	Via Fausto Coppi 1

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36743P93	23,18	Terranuova Bracciolini	051039	Via Ciuffenna 3	Utenza
36743P94	22,93	Terranuova Bracciolini	051039	Via Fausto Coppi 1	Utenza

Codice ARERA Impianto	37191 - Montevarchi
Anno	2026
Mese	APR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	19,91	01/04/26, 19:45	28,35	19/04/26, 02:45

Dispositivo	37191P25		Dispositivo	37191P25	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
051026	Montevarchi	Via Arno 61	051026	Montevarchi	Via Arno 61

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37191P23	23,44	Montevarchi	051026	Via Caboto 1	Utenza
37191P24	23,45	Montevarchi	051026	Via Gherardo Mechini 23	Utenza
37191P25	23,31	Montevarchi	051026	Via Arno 61	Utenza