Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	114102 - Calenzano (Le Croci)
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
93,10	100,00	22,57	02/06/26, 21:15		29,70	14/06/26, 06:15
		Dispositivo	114102P11		Dispositivo	114102P11
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		048005	Calenzano	Via di Barberino 38	048005	Calenzano	Via di Barberino 38

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114102P11	27,08	Calenzano	048005	Via di Barberino 38	Utenza

Codice ARERA Impianto	114199 - Prato Gas Naturale
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
99,69	100,00	20,67	08/06/26, 01:45		29,10	28/06/26, 03:00
		Dispositivo	114199P7		Dispositivo	114199P4
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		048041	Scandicci	Via E. Torricelli	048024	Lastra a Signa	Via Calcinaia 38

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114199P1	24,62	Campi Bisenzio	048006	Via del Dirigibile 22	Utenza
114199P10	26,34	Sesto Fiorentino	048043	Via di Doccia 22	Utenza
114199P119	23,00	Agliana	047002	Via Branaccia 29	Utenza
114199P2	24,72	Campi Bisenzio	048006	Via Vittorio Veneto	Utenza
114199P3	24,18	Poggio a Caiano	100004	Via del Poggiolo 1	Utenza
114199P4	27,82	Lastra a Signa	048024	Via Calcinaia 38	Utenza
114199P5	25,26	Montemurlo	100003	Via Bicchieraia 26	Utenza
114199P6	25,16	Vaiano	100006	Via di Ricavo 40	Utenza
114199P7	24,04	Scandicci	048041	Via E. Torricelli	Utenza
114199P8	24,02	Calenzano	048005	Via Larga 173	Utenza
114199P9	22,35	Agliana	047002	Via Giovannella 7	Utenza

Codice ARERA Impianto	37697 - Seravezza
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	22,67	03/06/26, 09:00		25,57	12/06/26, 02:30
		Dispositivo	37697P113		Dispositivo	37697P112
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		046028	Seravezza	Via Rosselli 191	046028	Seravezza	Via Palazzo 94

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37697P111	23,75	Seravezza	046028	Via Alessandrini 516	Utenza
37697P112	24,76	Seravezza	046028	Via Palazzo 94	Utenza
37697P113	23,53	Seravezza	046028	Via Rosselli 191	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	114641 - MONTOPOLI V. D'ARNO_IGR
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
23,13	19/06/26, 16:15		29,46	22/06/26, 00:15	
Dispositivo	114641P374		Dispositivo	114641P374	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
050022	Montopoli In Val D'arno	Via Lorenzo Del Monaco, Snc	050022	Montopoli In Val D'arno	Via Lorenzo Del Monaco, Snc

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114641P374	26,35	Montopoli In Val D'arno	050022	Via Lorenzo Del Monaco, Snc	Utenza
114641P375	null	Montopoli In Val D'arno	050022	Piazza Michele Da Montopoli, Snc	Utenza
114641P376	25,47	Montopoli In Val D'arno	050022	Via Musciano, Snc	Utenza
114641P377	26,88	Montopoli In Val D'arno	050022	Via Giacomo Matteotti, 60	Utenza
114641P379	24,87	Santa Maria A Monte	050035	Via 1 Maggio, Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	114645 - BIBBONA-CECINA_IGR
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
24,82	02/06/26, 17:30		27,69	23/06/26, 00:00	
Dispositivo	114645P332		**Dispositivo**	114645P332	
Tipo Installazione	Utenza		**Tipo Installazione**	Utenza	
Cod. ISTAT	**Comune**	**Indirizzo**	**Cod. ISTAT**	**Comune**	**Indirizzo**
050020	Montescudaio	Via Pietro Nenni, Snc	050020	Montescudaio	Via Pietro Nenni, Snc

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114645P332	26,87	Montescudaio	050020	Via Pietro Nenni, Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	114653 - Aulla_IRG2
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
23,99	30/06/26, 01:30		30,02	12/06/26, 02:30	
Dispositivo	114653P303		Dispositivo	114653P302	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
045001	Aulla	Via Brunetto 8	045001	Aulla	Via Felice Pioli 80

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114653P300	null	Aulla	045001	Via Nazionale Snc	Utenza
114653P301	null	Aulla	045001	Via Antica Luni Snc	Utenza
114653P302	28,56	Aulla	045001	Via Felice Pioli 80	Utenza
114653P303	24,55	Aulla	045001	Via Brunetto 8	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	114659 - Bolano_IRG2
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
22,90	03/06/26, 05:00		23,95	28/06/26, 01:30	
Dispositivo	114659P311		Dispositivo	114659P311	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
045001	Aulla	Via Serra Snc	045001	Aulla	Via Serra Snc

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114659P311	23,44	Aulla	045001	Via Serra Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	114665 - MASSA-MONTIGNOSO_IRG
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
0,16	30/06/26, 09:15		28,19	23/06/26, 00:45	
Dispositivo	114665P361		Dispositivo	114665P363	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
045011	Montignoso	Via Della Resistenza, 118	045011	Montignoso	Via Carlo Sforza, 101

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114665P360	24,51	Montignoso	045011	Via Dei Cipressi, 72	Utenza
114665P361	27,01	Montignoso	045011	Via Della Resistenza, 118	Utenza
114665P362	25,00	Montignoso	045011	Via Del Pero, Snc	Utenza
114665P363	25,92	Montignoso	045011	Via Carlo Sforza, 101	Utenza
114665P364	25,08	Montignoso	045011	Via Aldo Germelli, Snc	Utenza
114665P365	25,25	Montignoso	045011	Via Della Traversa, Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	34370 - Santo Stefano di Magra
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
24,31	02/06/26, 11:45		30,28	01/06/26, 02:00	
Dispositivo	34370P310		**Dispositivo**	34370P310	
Tipo Installazione	Utenza		**Tipo Installazione**	Utenza	
Cod. ISTAT	**Comune**	**Indirizzo**	**Cod. ISTAT**	**Comune**	**Indirizzo**
045001	Aulla	Via Nuova Snc	045001	Aulla	Via Nuova Snc

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34370P310	28,73	Aulla	045001	Via Nuova Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	35679 - Mulazzo
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
0,03	30/06/26, 03:15		30,98	22/06/26, 00:45	
Dispositivo	35679P381		Dispositivo	35679P381	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
045002	Bagnone	Localita Groppo, Snc	045002	Bagnone	Localita Groppo, Snc

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35679P304	23,73	Pontremoli	045014	Via Casa Corvi Snc	Utenza
35679P305	29,17	Pontremoli	045014	Strada Provinciale 38 2	Utenza
35679P380	25,87	Bagnone	045002	Localita Stazzone, Snc	Utenza
35679P381	27,57	Bagnone	045002	Localita Groppo, Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	35681 - Tresana
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
23,07	01/06/26, 06:15		27,93	01/06/26, 19:15	
Dispositivo	35681P423		**Dispositivo**	35681P422	
Tipo Installazione	Utenza		**Tipo Installazione**	Utenza	
Cod. ISTAT	**Comune**	**Indirizzo**	**Cod. ISTAT**	**Comune**	**Indirizzo**
045015	Tresana	Localita Canala, 34	045015	Tresana	Localita Ceppino, 6

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35681P422	25,60	Tresana	045015	Localita Ceppino, 6	Utenza
35681P423	25,64	Tresana	045015	Localita Canala, 34	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	36606 - Castellina Mar.
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
22,06	19/06/26, 17:15		31,22	10/06/26, 23:45	
Dispositivo	36606P342		Dispositivo	36606P341	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
050030	Riparbella	Via Vecchia, 3	050010	Castellina Marittima	Via Della Repubblica, 3

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36606P341	28,01	Castellina Marittima	050010	Via Della Repubblica, 3	Utenza
36606P342	23,74	Riparbella	050030	Via Vecchia, 3	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	36607 - Montescudaio
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
19,68	02/06/26, 17:30		29,33	18/06/26, 03:45	
Dispositivo	36607P368		Dispositivo	36607P371	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
050006	Casale Marittimo	Via Guglielmo Marconi, Snc	050027	Pomarance	Via Cristoforo Colombo, Snc

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36607P368	23,24	Casale Marittimo	050006	Via Guglielmo Marconi, Snc	Utenza
36607P369	26,14	Montecatini Val Di Cecina	050019	Via Giuseppe Verdi, 5	Utenza
36607P370	27,08	Montecatini Val Di Cecina	050019	Via Roma, 18	Utenza
36607P371	27,77	Pomarance	050027	Via Cristoforo Colombo, Snc	Utenza
36607P372	25,32	Volterra	050039	Via Dei Pannocchieschi, 5	Utenza
36607P373	25,60	Volterra	050039	Via Annibale Cinci, Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	36608 - Pontedera
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
20,58	02/06/26, 17:45		26,63	02/06/26, 23:45	
Dispositivo	36608P388		Dispositivo	36608P385	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
050029	Pontedera	Via Firenze, 27	050029	Pontedera	Via Lev Tolstoj, 20

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36608P385	25,53	Pontedera	050029	Via Lev Tolstoj, 20	Utenza
36608P386	23,80	Pontedera	050029	Piazza Padre Ernesto Balducci, 31	Utenza
36608P387	24,40	Pontedera	050029	Via Giacomo Matteotti, Snc	Utenza
36608P388	23,03	Pontedera	050029	Via Firenze, 27	Utenza
36608P389	24,50	Pontedera	050029	Via Dell'olmo, 9	Utenza
36608P390	24,38	Pontedera	050029	Via Delle Idi Di Marzo, 2	Utenza