Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		114162 - G01 Val D'Elsa					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	19,87	21/07/26, 19:45		25,72	19/07/26, 02:45	
		Dispositivo	114162P125		Dispositivo	114162P53	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		52012	Colle Di Val d'Elsa	Via dell Agresto 38	052012	Colle Di Val d'Elsa	Via Pieve In Piano 14
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114162P125	21,52	Colle Di Val d'Elsa	52012	Via dell Agresto 38		Utenza	
114162P47	22,82	Poggibonsi	052022	Piazza Don Giovanni Minzoni 3		Utenza	
114162P48	23,80	Poggibonsi	052022	Via di Mocarello 24		Utenza	
114162P52	23,15	San Gimignano	052028	Via Baccanella		Utenza	
114162P53	23,11	Colle Di Val d'Elsa	052012	Via Pieve In Piano 14		Utenza	

Codice ARERA Impianto		114322 - G17 Castel Del Piano					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,05	30/07/26, 12:15		25,97	12/07/26, 01:45	
		Dispositivo	114322P82		Dispositivo	114322P118	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		053004	Castel del Piano	Via Corso Nasini 5	053004	Castel del Piano	Via Mario Pieri 18
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114322P118	24,48	Castel del Piano	053004	Via Mario Pieri 18		Utenza	
114322P82	22,62	Castel del Piano	053004	Via Corso Nasini 5		Utenza	
114322P83	23,53	Castel del Piano	053004	Via Roma 22		Utenza	

Codice ARERA Impianto		114436 - G20 Cetona/Sarteano					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,92	24/07/26, 17:15		24,61	19/07/26, 04:00	
		Dispositivo	114436P131		Dispositivo	114436P87	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052008	Cetona	Via 2 Giugno	052031	Sarteano	Via del Condotto 30
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114436P131	22,58	Cetona	052008	Via 2 Giugno		Utenza	
114436P87	22,82	Sarteano	052031	Via del Condotto 30		Utenza	

Codice ARERA Impianto		114438 - G21 Chianciano Terme					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,99	21/07/26, 12:15		26,45	13/07/26, 03:15	
		Dispositivo	114438P88		Dispositivo	114438P132	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052009	Chianciano Terme	Via della Valle 19	052099	Chianciano Terme	Via le Piane
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114438P132	25,65	Chianciano Terme	052099	Via le Piane		Utenza	
114438P88	22,48	Chianciano Terme	052009	Via della Valle 19		Utenza	

Codice ARERA Impianto		114444 - G24 Sant'albino					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,56	08/07/26, 10:15		25,75	15/07/26, 02:15	
		Dispositivo	114444P136		Dispositivo	114444P136	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052015	Montepulciano	Via delle terme Sud	052015	Montepulciano	Via delle terme Sud
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114444P136	23,98	Montepulciano	052015	Via delle terme Sud		Utenza	

Codice ARERA Impianto		114446 - G25 Pienza					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,19	26/07/26, 12:30		22,12	08/07/26, 02:30	
		Dispositivo	114446P137		Dispositivo	114446P137	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052021	Pienza	Via Fontanelle	052021	Pienza	Via Fontanelle
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114446P137	21,03	Pienza	052021	Via Fontanelle		Utenza	

Codice ARERA Impianto		114517 - G04 Area Senese					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,88	01/07/26, 00:45		29,47	23/07/26, 03:45	
		Dispositivo	114517P58		Dispositivo	114517P60	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052034	Sovicille	Via degli Olivi 3	052006	Castelnuovo Berardenga	Piazza Guglielmo Marconi 14
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114517P126	24,99	Siena	052032	Via Colledore 58		Utenza	
114517P55	23,20	Siena	052032	Via Simone Martini 15		Utenza	
114517P56	24,77	Siena	052032	Via San Benedetto 1		Utenza	
114517P57	24,92	Siena	052032	Viale Trieste 21		Utenza	
114517P58	22,59	Sovicille	052034	Via degli Olivi 3		Utenza	
114517P59	24,21	Sovicille	052034	Via del Borgo 3		Utenza	
114517P60	23,36	Castelnuovo Berardenga	052006	Piazza Guglielmo Marconi 14		Utenza	

Codice ARERA Impianto		114618 - Sinalunaga/Torrita di Siena					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,33	14/07/26, 12:15		26,24	21/07/26, 03:15	
		Dispositivo	114618P138		Dispositivo	114618P69	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052035	Torrita di Siena	Via Pantanelli	052033	Sinalunga	Via Giacomo Matteotti 71
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114618P127	21,37	Torrita di Siena	052035	Via II Giugno 51		Utenza	
114618P138	21,06	Torrita di Siena	052035	Via Pantanelli		Utenza	
114618P67	23,17	Sinalunga	052033	Via Giuseppe di Vittorio 5		Utenza	
114618P68	23,53	Sinalunga	052033	Strada Statale di Rapolano 165		Utenza	
114618P69	23,69	Sinalunga	052033	Via Giacomo Matteotti 71		Utenza	

Codice ARERA Impianto		114619 - Montepulciano/Chiusi					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	18,19	28/07/26, 12:30		28,79	02/07/26, 03:30	
		Dispositivo	114619P134		Dispositivo	114619P135	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052015	Montepulciano	Via Iris Origo	052015	Montepulciano	Via delle Coste
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114619P133	21,05	Chiusi	052011	Via Pietro Nenni		Utenza	
114619P134	20,24	Montepulciano	052015	Via Iris Origo		Utenza	
114619P135	25,64	Montepulciano	052015	Via delle Coste		Utenza	
114619P86	23,18	Chiusi	052011	Via Francesco Redi 21		Utenza	
114619P89	22,48	Montepulciano	052015	Via di Nibbiaio		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35265 - G15 Val Di Paglia					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,27	28/07/26, 12:30		28,27	02/07/26, 01:15	
		Dispositivo	35265P79		Dispositivo	35265P80	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052001	Abbadia San Salvatore	Piazza XX Settembre 20	052024	Radicofani	Via della Fortezza 11
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35265P79	23,82	Abbadia San Salvatore	052001	Piazza XX Settembre 20		Utenza	
35265P80	25,32	Radicofani	052024	Via della Fortezza 11		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35278 - G10 Montalcino					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
93,33	100,00	22,58	22/07/26, 10:30		27,54	30/07/26, 03:15	
		Dispositivo	35278P64		Dispositivo	35278P64	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052014	Montalcino	Via Mazzini 65	052014	Montalcino	Via Mazzini 65
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35278P64	23,61	Montalcino	052014	Via Mazzini 65		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35279 - G11 Torrenieri					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,73	21/07/26, 19:00		26,45	26/07/26, 04:30	
		Dispositivo	35279P32		Dispositivo	35279P32	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052014	Montalcino	Via Giovanni Pascoli 14	052014	Montalcino	Via Giovanni Pascoli 14
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35279P32	23,02	Montalcino	052014	Via Giovanni Pascoli 14		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35280 - G12 Val D'Orcia					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,28	02/07/26, 12:30		22,15	26/07/26, 02:45	
		Dispositivo	35280P65		Dispositivo	35280P65	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052030	San Quirico d'Orcia	Via Sano di Pietro 13	052030	San Quirico d'Orcia	Via Sano di Pietro 13
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35280P65	21,66	San Quirico d'Orcia	052030	Via Sano di Pietro 13		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35281 - G13 Trequanda					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,54	28/07/26, 06:30		24,71	07/07/26, 01:45	
		Dispositivo	35281P66		Dispositivo	35281P66	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052036	Trequanda	Via Salimbeni 4	052036	Trequanda	Via Salimbeni 4
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35281P66	22,26	Trequanda	052036	Via Salimbeni 4		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35283 - G02 San Gimignano					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
60,00	100,00	22,96	16/07/26, 11:15		27,13	14/07/26, 02:45	
		Dispositivo	35283P54		Dispositivo	35283P54	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052028	San Gimignano	Via della Scala 22	052028	San Gimignano	Via della Scala 22
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35283P54	25,66	San Gimignano	052028	Via della Scala 22		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35284 - G03 Badia Elmi					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
96,67	100,00	21,14	08/07/26, 20:15		24,54	26/07/26, 04:15	
		Dispositivo	35284P49		Dispositivo	35284P49	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052028	San Gimignano	Via del Pescaiolo 13 B	052028	San Gimignano	Via del Pescaiolo 13 B
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35284P49	22,90	San Gimignano	052028	Via del Pescaiolo 13 B		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35288 - G07 Val D'Arbia					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,43	02/07/26, 11:45		26,87	12/07/26, 03:45	
		Dispositivo	35288P62		Dispositivo	35288P62	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052017	Monteroni d'Arbia	Via delle Gore 24	052017	Monteroni d'Arbia	Via delle Gore 24
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35288P61	23,50	Monteroni d'Arbia	052017	Via del Risorgimento 61		Utenza	
35288P62	22,86	Monteroni d'Arbia	052017	Via delle Gore 24		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35289 - G08 Ponte D'Arbia					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
98,33	100,00	19,61	18/07/26, 19:45		25,02	17/07/26, 01:30	
		Dispositivo	35289P130		Dispositivo	35289P50	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052019	Murlo	Via Pio la Torre	052019	Murlo	Via delle Fonti 15
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35289P130	21,82	Murlo	052019	Via Pio la Torre		Utenza	
35289P50	23,43	Murlo	052019	Via delle Fonti 15		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35290 - G09 Buonconvento					
		Anno	2026				
		Mese	LUG				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,97	28/07/26, 12:00		23,39	23/07/26, 03:45	
		Dispositivo	35290P63		Dispositivo	35290P63	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052003	Buonconvento	Via di Bibbiano 6	052003	Buonconvento	Via di Bibbiano 6
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35290P63	22,37	Buonconvento	052003	Via di Bibbiano 6		Utenza	