Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	114102 - Calenzano (Le Croci)
Anno	2026
Mese	SET

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	22,62	09/09/26, 19:15		30,69	13/09/26, 08:30
		Dispositivo	114102P11		Dispositivo	114102P11
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		048005	Calenzano	Via di Barberino 38	048005	Calenzano	Via di Barberino 38

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114102P11	27,48	Calenzano	048005	Via di Barberino 38	Utenza

Codice ARERA Impianto	114199 - Prato Gas Naturale
Anno	2026
Mese	SET

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
97,73	94,20	-52,61	15/09/26, 08:15		56,24	06/09/26, 02:15
		Dispositivo	114199P8		Dispositivo	114199P8
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		048005	Calenzano	Via Larga 173	048005	Calenzano	Via Larga 173

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114199P1	24,68	Campi Bisenzio	048006	Via del Dirigibile 22	Utenza
114199P10	26,29	Sesto Fiorentino	048043	Via di Doccia 22	Utenza
114199P119	22,95	Agliana	047002	Via Branaccia 29	Utenza
114199P2	24,72	Campi Bisenzio	048006	Via Vittorio Veneto	Utenza
114199P3	24,28	Poggio a Caiano	100004	Via del Poggiolo 1	Utenza
114199P4	27,62	Lastra a Signa	048024	Via Calcinaia 38	Utenza
114199P5	25,52	Montemurlo	100003	Via Bicchieraia 26	Utenza
114199P6	24,75	Vaiano	100006	Via di Ricavo 40	Utenza
114199P7	24,37	Scandicci	048041	Via E. Torricelli	Utenza
114199P8	28,80	Calenzano	048005	Via Larga 173	Utenza
114199P9	22,89	Agliana	047002	Via Giovannella 7	Utenza

Codice ARERA Impianto	37697 - Seravezza
Anno	2026
Mese	SET

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
72,92	100,00	22,83	03/09/26, 11:45		26,22	15/09/26, 04:00
		Dispositivo	37697P113		Dispositivo	37697P112
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		046028	Seravezza	Via Rosselli 191	046028	Seravezza	Via Palazzo 94

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37697P111	23,81	Seravezza	046028	Via Alessandrini 516	Utenza
37697P112	24,60	Seravezza	046028	Via Palazzo 94	Utenza
37697P113	23,46	Seravezza	046028	Via Rosselli 191	Utenza